

Zamawiający: WCWI sp. z o.o. Nr postępowania: ZP/WCWI/2014/06	WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
--	--------------------------------

Poznań, dnia 5 listopada 2014 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Działania inwestycyjne w obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Poznań. Opracowanie dokumentacji projektowej”
Nr postępowania: ZP/WCWI/2014/06

JLSW Janaszczyk & Lis Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., jako Pełnomocnik Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), dalej jako „Ustawa”, w związku z otrzymaniem w dniu 4 listopada 2014 r. wniosku wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ”), który to wniosek oznaczony został jako Zestaw Pytań Nr 1, na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy niniejszym udziela następujących wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie Nr 1

Czy teren projektowanej inwestycji obejmuje tereny zamknięte – tereny PKP, tereny wojskowe?

Odpowiedź na Pytanie Nr 1

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

Pytanie Nr 2

Czy teren projektowanej inwestycji obejmuje tereny Lasów Państwowych?

Odpowiedź na Pytanie Nr 2

Zamawiający informuje, iż teren projektowanej inwestycji nie obejmuje terenów Lasów Państwowych.

Pytanie Nr 3

Jaką ilość nadzorów autorskich przewiduje Zamawiający.



Odpowiedź na Pytanie Nr 3

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej pełnobrańzowej dokumentacji projektowej budowlanej uzbrojenia technicznego TERENU „A” należącego do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Poznań, zlokalizowanego w rejonie ul. Krzywoustego i Dziadoszańskiej – dz. 16/4 ark. 25 i dz. 38/5 ark. 26 obręb Żegrze, zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym z załącznikami, oraz uzgodnieniami formalno-prawnymi dokonany przez Wykonawcę na etapie projektowania i wynikającymi z materiałów pozyskanych przez Wykonawcę własnym staraniem, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją (*część I – Instrukcja dla wykonawców, pkt VI Opis przedmiotu zamówienia. Warunki i termin realizacji zamówienia*).

Treść powołanego postanowienia SIWZ nie wskazuje ani nie określa liczby nadzorów autorskich, ograniczając się do wskazania czasu trwania nadzoru autorskiego. Nadzór autorski pełniony będzie w stosunku do całości dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę.

Pytanie Nr 4

Czy miejsce lokalizacji inwestycji jest położone na terenach zalewowych?

Odpowiedź na Pytanie Nr 4

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Załącznikiem nr 6. Opinia dotycząca warunków gruntowodnych w podłożu terenu działek nr 16/4 oraz 38/5 obręb Żegrze w Poznaniu - str. 8:

„warunki gruntowe – z uwagi na wierzchnią warstwę gruntów organicznych i zastoiskowych – przeciętne a warunki wodne, ze względu na bardzo płytką wodę gruntową – niekorzystne”

Pytanie Nr 5

W części I IDW, IX pkt 1.2.2. Zamawiający wymaga udokumentowania wykonania 2 usług obejmujących swym zakresem uzyskanie ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – czy zapis ten dotyczy również decyzji o braku konieczności przeprowadzenia dalszych procedur w tym wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko?

Odpowiedź na Pytanie Nr 5

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią postanowienia pkt 1.2. rozdziału IX części I Instrukcji Dla Wykonawcy (IDW) wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (słownie: jednej) usługi, o wartości minimum 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych brutto, której przedmiotem było wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej - projekt budowlany, obejmującej: budowę drogi wraz z infrastrukturą drogową t.j. oświetlenie i odwodnienie oraz kanalizacja teletechniczna, sieci sanitarne t.j. wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, wraz z uzgodnieniami formalno-prawnymi oraz uzyskaniem ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub 2 (słownie: dwóch) usług o wartości minimum 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy) złotych brutto

każda, których przedmiotem było wykonanie pełnobrażowej dokumentacji projektowej - projekt budowlany, obejmującej: budowę drogi wraz z infrastrukturą drogową t.j. oświetlenie i odwodnienie oraz kanalizacja teletechniczna, sieci sanitarne t.j. wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, wraz z uzgodnieniami formalno-prawnymi oraz uzyskaniem ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Zamawiający wyjaśnia, iż przytoczone postanowienie dotyczy również decyzji o braku konieczności przeprowadzania dalszych procedur, w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pytanie Nr 6

Jaką orientacyjną długość dróg i sieci obejmuje zakres prac projektowych?

Odpowiedź na Pytanie Nr 6


Zamawiający wyjaśnia, iż orientacyjna długość projektowanej drogi łączącej ul. Krzywoustego z TERENEM "A" Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynosi ok. 600 mb. Długość ta nie jest jednak równoznaczna z długością sieci obejmującej zakres prac projektowych. Wykonawca winien zaprojektować sieci o długości odpowiadającej odległości od miejsca włączenia do sieci miejskich do TERENU „A” Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pytanie Nr 7

Czy Zamawiający może doprecyzować zakres opracowania badań geotechnicznych (ilość i głębokość odwiertów), oraz czy badania mają być przeprowadzone tylko na długości projektowanej drogi, czy ma być stworzona siatka dla całego terenu objętego zamówieniem?

Odpowiedź na Pytanie Nr 7

Zakres badań geotechnicznych określono w pkt. II.1.3 Programu funkcjonalno-użytkowego.



Pełnomocnik Zamawiającego