



Zamawiający: WCWI sp. z o.o.	WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Nr postępowania: ZP/WCWI/2015/01	

Poznań, dnia 22 stycznia 2014 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa budynku biurowego położonego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 na potrzeby Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania”
Nr postępowania: ZP/WCWI/2015/01

JLSW Janaszczyk & Lis Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., jako Pełnomocnik Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), dalej jako „Ustawa”, w związku z otrzymaniem w dniu 21 stycznia 2015 r. wniosku wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ”), który to wniosek oznaczony został odpowiednio jako Zestaw Pytań Nr 1, na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy niniejszym udziela następujących wyjaśnień treści SIWZ:

Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 1:

W zestawieniu stolarki w projekcie architektury nie ujęto ściany działowej w konstrukcji aluminiowej przeszklonej. Prosimy o pilne uzupełnienie. W szczególności brak jest informacji o:

- wysokości ściany,
- podziały w poziomie - odległość między słupkami,
- podziały w pionie - ilość i rozmieszczenie rygli,
- rodzaju przeszklenia.

Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 1:

Sposób wykonania ściany między poczekalnią, a BOK jej wyglądu oraz wymiarów znajdują się w Projekcie budowlano-wykonawczym „1. Plan zagospodarowania terenu. 2. Projekt architektoniczny” stanowiącym Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, a w szczególności na rysunkach 01A_Aranżacja Segment B Poziom 0 i 07A_Aranżacja Segment B Przekrój A-A, oraz w pkt. 6.1 Opisu technicznego.

Zamawiający zwraca uwagę, że ścianka montowana jest do stropu, stąd jej wymiar pionowy jest równy wysokości kondygnacji, a do wypełnienia ścianki należy użyć szkła bezpiecznego.

Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 2:

Prosimy o informację, czy wyposażenie pożarowe wchodzi w zakres zamówienia.



Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 2:

Tak, wyposażenie pożarowe wchodzi w zakres zamówienia.

Zgodnie z pkt. 1.4.2 ST-00 stanowiącej Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy m.in. sporządzenie projektu wyposażenia przeciwpożarowego kondygnacji 0 i +1 (w zakresie objętym aranzacją) oraz wykonanie robót budowlanych objętych opracowanym przez Wykonawcę projektem wykonawczym.

W szczególności, wyposażenie pożarowe w zakresie instalacji ppoż. ujęte jest również w projekcie SSP.

Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 3:

Prosimy o informację, czy dostawa i montaż rolet materiałowych wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak - prosimy o podanie niezbędnych do wyceny parametrów.

Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 3:

Dostawa i montaż rolet materiałowych nie wchodzi w zakres zamówienia z uwagi na to, że rolety te są już zamontowane, jak zostało to wskazane w dokumentacji powykonawczej stanowiącej Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia”.

Zestaw Pytań Nr 1 - Pytanie Nr 4:

Zwracamy uwagę, że na stronie internetowej przetargu http://www.wcwi.com.pl/pl/przetarqi/podzial_funkcjonalny_obiektu_aranzacja.html) odnośnik do obrania dokumentu "Załącznik nr 7 do OPZ do pobrania zadanie_2_inst_slabopradowe_zal7.pdf" prowadzi do pobrania innego dokumentu ("PBW_PPTP Seg B_WDGiR_zal2.rar"). Prosimy o pilną korektę.

Zestaw Pytań Nr 1 - Odpowiedź na Pytanie Nr 4:

Wskazany w pytaniu link jest wadliwy. Zamawiający poprawił wadliwy link.

Niezależnie Zamawiający zweryfikował ponownie, czy wskazany w pytaniu Załącznik nr 7 otwiera się i zawiera prawidłowy dokument.

Marcin Lis
radca prawny