



# WCWI

Poznań, dnia 23 października 2015 roku

## **Wyjaśnienia udzielone na pytanie zadane w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy**

Nazwa zamówienia: Przeglądy i konserwacja systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach nr 398A, 398B (Trafohouse), 404 (Segment B) i 406 (Segment A) położonych przy ul. 28 Czerwca 1956 r., w tym ewentualnych napraw (realizowanych na podstawie odrębnych pisemnych zleceń) systemów wentylacji i klimatyzacji znajdujących się w budynkach nr 398A, 398B, 404 i 406.

W imieniu Zamawiającego w osobie Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-441) przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 400, dalej jako „WCWI” lub zamiennie „Zamawiającego” informuję, że w dniu 23 października 2015 r. do Zamawiającego wpłynęło poniższe pytanie:

*W związku z przesłanym przez Pana zapytaniem ofertowym chciałabym prosić o doprecyzowanie kwestii dotyczącej przeglądu i konserwacji wymiennika ciepła ALFA LAVAL typ TL6-BFG-61/0,4-316-EPDMP (Zakres czynności dla budynków i systemów będących na gwarancji Segment B, Bud. 404, Punkt 1.10.) – czy należy wymiennik rozmontować? Mamy co do tego wątpliwości. Dlatego zwracam się z prośbą o dookreślenie tej kwestii. Ewentualnie proszę o przesłanie skanem DTR i zaleceń dot. wymiennika ciepła zawartych w Instrukcji eksploatacji wykonawcy robót - Warbud.*

### Odpowiedź:

Odpowiadając na pytanie Wykonawcy, Zamawiający załącza wyciąg z Instrukcji eksploatacji (...) budynku nr 404 obejmujący dokumentację techniczno-ruchową producenta wymiennika ciepła.

Jednocześnie zwracam uwagę, że z uwagi na udzieloną przez WARBUD S.A. gwarancję, wymagane jest aby przeglądy wykonywane były przez producenta urządzenia lub jego autoryzowany serwis.

Zamawiający wydłuża termin złożenia oferty: **do dnia 28 października 2015 roku godz. 15:00.**

Z poważaniem,

Joanna Maciaszczyk  
Dyrektor ds. Inwestycji

### Załączniki:

1. Wyciąg z Instrukcji eksploatacji (...) budynku nr 404

WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O. O.

T 61 668 69 84 F 61 668 69 92 | 28 CZERWCA 1956 R. 400, 61-441 POZNAŃ | [WWW.WCWI.COM.PL](http://WWW.WCWI.COM.PL)

Zarząd: Prezes Grzegorz Michalski, Wiceprezes Robert Kij, Wiceprezes Ryszard Dembiński

KRS 0000134012 Regon 630303454 NIP 778-10-16-062 | Sąd Rejonowy w Poznaniu Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII

Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał Zakładowy 78 350 400 zł