

Zamawiający:  
WCWI sp. z o.o.

Nr postępowania:  
ZP/WCWI/2018/03

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Poznań, dnia 8 marca 2018 r.

### WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Roboty budowlane wraz z wykonaniem systemu oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na klatkach schodowych K01 i K02 zlokalizowanych w budynku biurowym przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398 w Poznaniu*”  
(Nr postępowania: ZP/WCWI/2018/03)

JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy Radcowie Prawni Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o., jako Pełnomocnik Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.), dalej jako „Ustawa”, w związku z otrzymaniem w dniu 8 marca 2018 r. wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ”), który to wniosek oznaczony został jako Zestaw Pytań Nr 2, na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy niniejszym udziela następujących wyjaśnień treści SIWZ:

#### Zestaw Pytań nr 2 – Pytanie nr 1

*Pozycja C 3 w wykazie cen. Dostawa i montaż autonomicznych czujek dymu zlokalizowanych na poziomych drogach ewakuacyjnych i we wskazanych pom. biurowych.*

*Ile tych czujek jest? Bo w projekcie elektrycznym są na rysowane czujki w pomieszczeniach, na drogach ewakuacyjnych nie ma czujek dymu. Jaką ilość czujek autonomicznych dymu oferenci mają przyjąć do wyceny.*

#### Zestaw Pytań nr 2 – Odpowiedź na Pytanie nr 1

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż Wykonawca winien uwzględnić i skalkulować w ofercie dostawę i montaż autonomicznych czujek dymu które należy zamontować na poziomych drogach ewakuacyjnych na każdej z kondygnacji 0: +1; +2 i +3 oraz w pomieszczeniach biurowych wskazanych w „Projekt instalacji elektrycznych związanych z wytycznymi zawartymi w Ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. budowlanych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dotycząca oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku biurowego ze żłobkiem przy ul. 28 Czerwca 1956 r., nr 398 Poznaniu”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do OPZ.

W imieniu Pełnomocnika Zamawiającego